

Ilów, dnia 29 września 2020r.

**Gmina Ilów
ul. Płocka 2
96-520 Ilów**

**Przedsiębiorstwo Robót Drogowo -
Budowlanych S.A.
z siedzibą w Gostyninie**

**Dotyczy: PRD/DT-1/806/2020
OC.271.04.2020.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 23.09.2020r. dotyczące treści SIWZ dla zadania nr OC.271.04.2020 o nazwie „Przebudowa drogi gminnej nr 380251W w miejscowości Kaptury i Wszeliwy” Zamawiający informuje.

1. Droga gminna w m. Kaptury o dł. 569 mb. Prosimy o zamieszczenie przekroju normalnego w/w drogi.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza przekrój normalny drogi oraz przekrój mijanek.

2. Droga gminna w m. Kaptury o dł. 569 mb. Wg. projektu zagospodarowania terenu rys. nr.1 na w/w drodze należy wykonać zjazdy tłuczniowe. Brak tej pozycji w zamieszczonym przedmiarze robót prosimy o odpowiedź, czy wykonanie w/w zjazdów wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Zjazdy mieszczą się w poboczach, wąski pas drogowy dla tego zamawiający nie ujął tego w przedmiarze.

3. W przypadku konieczności wykonania w/w zjazdów prosimy o podanie ich powierzchni, konstrukcji oraz wpisanie odpowiednich pozycji do przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zawarta w odpowiedzi na pyt. 2.

4. Droga gminna w m. Kaptury o dł. 569 mb. Prosimy o zamieszczenie opisu technicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza opis techniczny.

5. Droga gminna w m. Wszeliwy o dł. 361 mb. Wg rysunku Stała Organizacja Ruchu oraz Przekroju normalnego na odcinku 0+000 – 0+250 należy wykonać spadek dwustronny do środka jezdni, który później przechodzi na łuku w spadek jednostronny i dalej dwustronny daszkowy na zewnątrz drogi. Prosimy o odpowiedź, w jaki sposób będzie odprowadzana woda ze środka nawierzchni jezdni, jeśli na całym odcinku nie ma kanalizacji deszczowej z kratkami ściekowymi?

Odpowiedź:

Wykonać jezdnię w przekroju daszkowym. Woda będzie spływała na pobocze drogi.

6. Droga gminna w m. Wszeliwy o dł. 361 mb. Rodzaje znaków drogowych, zamieszczone na rysunku Stałej Organizacji Ruchu są całkiem inne niż podane w zamieszczonym przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie i podanie prawidłowej ilości i rodzaju znaków drogowych.

Odpowiedź:

Oznakowanie należy wykonać według przedmiaru, część znaków już stoi, inne do przestawienia.

7. Droga gminna w m. Wszeliwy o dł. 361 mb. Prosimy o zamieszczenie aktualnego uzgodnienia i zatwierdzenia Stałej Organizacji Ruchu.

Odpowiedź:

Brak zatwierdzonej stałej organizacji ruchu.

8. Droga gminna w m. Wszeliwy o dł. 361 mb. Prosimy o zamieszczenie Planu sytuacyjnego, przekroju podłużnego oraz opisu technicznego.

Odpowiedź:

Droga w m. Wszeliwy jest przedłużeniem drogi w Kapturach. Przekrój podłużny i opis techniczny Zamawiający zamieszcza.

9. Droga gminna w m. Wszeliwy o dł. 361 mb. Wg rysunku Stałej Organizacji Ruchu na w/w drodze należy wykonać zjazdy tłuczniowe. Brak tej pozycji w zamieszczonym przedmiarze robót. Prosimy o odpowiedź, czy wykonanie w/w zjazdów wchodzi w zakres niniejszego postępowania?

Odpowiedź:

Zjazdy mieszczą się w poboczach, wąski pas drogowy dla tego zamawiający nie ujął tego w przedmiarze.

10. W przypadku konieczności wykonania w/w zjazdów prosimy o podanie ich powierzchni, konstrukcji oraz wpisanie odpowiednich pozycji do przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zawarta w odpowiedzi na pyt.9.

11. Prosimy o potwierdzenie, że przy realizacji w/w zadania nie występują kolizje z sieciami i urządzeniami obcymi.

Odpowiedź:

Wszelkie kolizje zostały ujęte w planie zagospodarowania terenu.

12. Prosimy o zamieszczenie brakującego załącznika nr 10: Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Odpowiedź:

Zamieszczony załącznik nr.10 obejmuje cały odcinek drogi nr 380251W w miejsc. Kaptury – Wszeliw o długości 930 m, w tym: w m. Kaptury 569mb, w m. Wszeliwy 361mb.

Tomasz Mroczkowski
Wojciech Kudarewko