

Ilów, dnia 29 września 2020r.

**Gmina Ilów
Ul. Płocka 2
96-520 Ilów**

**Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo- Budowlanych SA
z siedzibą w Gostyninie**

Dotyczy: PRD/DT-1/805/2020
OC.ZP.271.03.2020

W odpowiedzi na pytanie wykonawcy zawarte w piśmie z dnia 23 września 2020r. dotyczące SIWZ dla zadania nr OC.ZP.271.03.2020 o nazwie „Przebudowa drogi gminnej nr 380222W w miejscowości Olszowiec – Lubatka”

W związku z ogłoszeniem przez Gminę Ilów przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 380222W w miejscowości Olszowiec - Lubatka” zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. Prosimy o podanie prawidłowej grubości nawierzchni z tłucznia kamiennego na poboczach. Wg zamieszczonego przedmiaru robót jest to 7 cm (poz. 7), wg dokumentacji projektowej 15cm (wynikająca z położenia podbudowy tłuczniowej na szerokość jezdni + poboczy) +8cm (położone tylko na poboczach). Wg przedmiaru robót podbudowa tłuczniowa pod jezdnią jest układana tylko na szerokość jezdni + odsadzki czyli na 3,70m, nie uwzględniono ułożenia jej na szerokość poboczy.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem podbudowa 15 cm układana jest na całej szerokości (jezdni + pobocze) dodatkowo po wykonaniu nawierzchni układamy 8 cm na poboczu.

2. Prosimy o zamieszczenie Opisu technicznego do Dokumentacji Projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza opis techniczny.

3. Prosimy o potwierdzenie, że przy realizacji w/w zadania nie występują kolizje z sieciami i urządzeniami obcymi.

Odpowiedź:

Wszelkie kolizje zostały ujęte w planie zagospodarowania terenu.

4. Prosimy o zamieszczenie brakującego załącznika nr 10: Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający zamiesza załącznik nr 10.

5. Prosimy o zamieszczenie aktualnego, zatwierdzonego Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Odpowiedź:

Brak zatwierdzonej stałej organizacji ruchu.

Tomasz Mroczkowski

Wojciech Kudarewko

