



Zestawienie pomieszczeń			
Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. (m ²)	rodzaj podłogi
11	sala gimnastyczna	527,0	pcv taktett
12	kuchnia	97,7	pcv taktett
13	szatnia	12,3	terakota
14	łazienka	3,7	terakota
15	WC osobiste	8,0	terakota
16	WC dla niepełnosprawnych	3,0	terakota
17	WC dla niepełnosprawnych	3,0	terakota
18	WC dla niepełnosprawnych	3,0	terakota
19	magazyn sprzętu szkolnego	16,0	pcv taktett
20	mag. narzędzi ogrodowych	13,0	gres
21	szatnia	19,3	pcv taktett
22	szatnia	21,7	pcv taktett
23	szatnia	21,7	pcv taktett
24	szatnia	11,2	terakota
25	WC	4,2	terakota
26	magazyn sprzętu zewn.	12,4	pcv taktett
27	szatnia	10,5	pcv taktett
28	WC	8,9	terakota
29	szatnia	9,5	pcv taktett
30	WC	3,0	terakota
31	szatnia	9,0	terakota
32	kuchnia	46,2	pcv taktett
33	kuchnia	153,7	pcv taktett
34	kuchnia	15,2	gres
35	sala przedszkolna	46,2	pcv taktett
36	łazienka przedszkolna	7,3	terakota
37	kuchnia w szatni	17,0	terakota
38	sala przedszkolna	27,5	pcv taktett
39	łazienka	3,6	terakota
40	łazienka	4,6	terakota
41	łazienka	4,2	terakota
42	łazienka	7,3	terakota
43	łazienka	6,2	terakota
44	kuchnia	11,5	terakota
45	kuchnia	3,9	terakota
46	kuchnia	4,7	terakota
SUMA POMIESZCZEŃ PARTERU		1200,000	

OZNACZENIA

- A1

A2

B1

C1

C2

D1

D2

E1

FW1

FW2

FW3

G1

AW1

AW2

AW3

AW4

AW5

FW1

FW2

FW3

Il
- Oprawa Troll Rubin Sport LED, 65W, 7800LM MICRO-PRM KR E 34 840

Oprawa Troll Rubin Sport LED, 150W, 17600LM MICRO-PRM KR E 34 840

Oprawa Troll Agat LED G/K, 43W, 5200LM MICRO-PRM E 840 / 1200X300

Oprawa Troll Neptun LED, 37W 4400LM PC OPAL E IP65 840

Oprawa Troll Neptun LED, 43W, 5200LM PC OPAL E IP65 840

Oprawa Troll Beryl LED O SY, 16W 1200LM E 34 IP20/44 840

Oprawa Troll Beryl LED O SY, 25W, 2500LM E 34 IP20/44 840

Oprawa Troll X-LINE LED, 33W, 3900LM PLX E 24 840 / L-1800

Oprawa Troll Oprawa awaryjna UP000R, 37W, 10-L-00B SHW E IP65 34 24 840 / 100X300

Oprawa Troll Beryl N LED O SY, 25W, 2500LM E IP44 34 840

Oprawa Troll oprawa awaryjna HWS/2/SE/AT

Oprawa Troll oprawa awaryjna AW0/1/2/SE/AT

Oprawa Troll oprawa awaryjna RUTA RPA 1W 20 AT

Oprawa Troll oprawa awaryjna RUTA RPA 1W 20 AT

Oprawa Troll oprawa awaryjna RUTA RPA 3W 20 AT

Oprawa Troll oprawa awaryjna RB/3/SE/AT

Oprawa Troll oprawa awaryjna IFAC/3/SE/AT

Oprawa Troll oprawa awaryjna HL/3/SE/AT

Przełącznik instalacyjny 10A, podtynkowy

Łącznik instalacyjny 1-bieg 10A, podtynkowy

Łącznik instalacyjny 2-bieg 10A, podtynkowy

Przełącznik ścienny 1-bieg 10A, podtynkowy

Przełącznik ścienny 1-bieg 10A, podtynkowy

Przełącznik ścienny 2-bieg 10A, podtynkowy

J.w. łącz. ogrzew. termiczny, IP44

Główny ciąg instalacji elektrycznych, oświetlenia gniazd wtykowych i wtykowych

Główny ciąg instalacji słownych

Połączenia wyrównawcze

Rura ochronna HEPE #95

Główny ciąg instalacji słownych pod podłogą

Rozdzielnia (tablica) elektryczna

UWAGI

- Wszystkie urządzenia i materiały przyjęte w projekcie są przykładowe i służą wyłącznie do określenia standardu. Ostateczny dobór urządzeń i materiałów zostanie dokonany w trakcie realizacji robót spośród wskazanych przez inwestora.
- Przebieg przez ścianę i strop będące przegrodami pożarowymi uszczelniać przeciwpodporowo materiałami niepalnymi o odporności ogniowej nie mniejszej niż 30 min.
- Wzburzyć ciągi instalacyjnych układów szynę wyrównawczą z płaskownika FeZn 20x3.
- Do szyn użyć elementów wyrównawczych przyłączyć wszystkie dostępne przewoźne elementy budynku i instalacji.
- Przewidziano wspólne ciągi instalacyjne dla:
 - instalacji gniazd wtykowych, urządzeń technologicznych i wentylacyjnych

UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAZEN – WYŁĄCZENIE SZYBKIE
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE

Temat:	Rozbudowa szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca m.in. budowę sali gimnastycznej z łącznikiem i rozbudowę wejścia do budynku szkoły			
Inwestor:	Gmina Iłów, ul. Plocka 2, 96-520 Iłów			
Opracował:	inż. Jakub Kuźmiński 24/98 Sk-ce			
Projektant:	inż. Jakub Kuźmiński 24/98 Sk-ce			
Branża:	Elektryczna			
Lokalizacja:	Brzozów Stary, gm. Iłów ne ewid. dz. 233/5			
Nazwa rysunku:	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA RZUT PARTERU – SKALA 1:100			
<div>E-1</div>	data:	format rys.	skala rys.	nr strony
	V.2015 r.	A 2	1:100