



Nr obrotu	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	3/1	3/1/1	3/2	3/2/1	3/3	3/3/1	3/4	3/5
Typ przewodu	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5			YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YSY 2x1	YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x1,5		
Charakter odbiorów																		
Ilość	8	8	7			8	7	4	2		2	5	2	1	2	1		
Pi [kW]	2,4	2,4	2,1			0,5	0,15	0,02	0,01		0,06	1/26	0,05	0,1	0,05	0,1		
Numer pomieszc.	1/25, 1/26, 1/32	1/27, 1/28	1/29	rezerwa	rezerwa	1/25, 1/28, 1/27, 1/29, 1/32	1/27, 1/28, 1/29, 1/32	1/28, 1/32	1/25	rezerwa	1/25	1/26	1/26	1/32	1/32	rezerwa	rezerwa	
Opis	Główny ogólny pomieszczeń funkcjonalnych, socjalnych i WC					Oświetlenie podstawowe pomieszczeń części przedszkolnej budynku					Oświetlenie podstawowe WC i pomieszczeń funkcjonalnych							

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW				
Nr opartu no rys.	Dane techniczne		Ilość sztuk	Producent
	Typ opartu			
1	Prisma Plus	Taśma podłogowa IP41, drzwi przezroczyste	1	Schneider
-	-	plika przebieg	1	Schneider
-	-	Rama montażowa	1	Schneider
2	DN 35	Sprężyna montażowa	1	Schneider
3	FRX 304	Organiczny, przebiegowy, Un=275V, Uspr<=1,5kV (przy 1m)	4	Legrand
4	DEHguard T 275VA	Organiczny, przebiegowy, Un=275V, Uspr<=1,5kV (przy 1m)	3	Schneider
5	IC60N B6	Właznik różnicowy, Un=275V, Uspr<=1,5kV (przy 1m)	1	Schneider
6	IC60N B10	Właznik różnicowy, Un=275V, Uspr<=1,5kV (przy 1m)	10	Schneider
7	IC60N B16	Właznik różnicowy, Un=275V, Uspr<=1,5kV (przy 1m)	5	Schneider
8	IC60N B16	Właznik różnicowy, Un=275V, Uspr<=1,5kV (przy 1m)	7	Schneider
9	IC60N B16	Właznik różnicowy, Un=275V, Uspr<=1,5kV (przy 1m)	1	Schneider
10	WM 007361	Właznik różnicowy, Un=275V, Uspr<=1,5kV (przy 1m)	1	Schneider

$$P_i = 8,1 \text{ kW}$$
$$P_o = 4,4 \text{ kW}$$
$$I_o = 7,8 \text{ A}$$
$$\cos \phi_i = 0,86$$

UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAŻEN – WYŁĄCZENIE SZYBKIE
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE

Temat:		Rozbudowa szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca m.in. budowę sali gimnastycznej z łącznikiem i rozbudowę wejścia do budynku szkoły	
Inwestor:		Gmina Iłów, ul. Płocka 2, 96-520 Iłów	
Opracował:		inż. Jakub Kuźmiński 24/98 Sk-ce	
Projektant:		inż. Jakub Kuźmiński 24/98 Sk-ce	
Branża:		Elektryczna	
Lokalizacja:		Brzozów Stary, gm. Iłów ne ewid. dz. 233/5	
Nazwa rysunku:		ROZDZIAŁNICA T2 SCHEMAT IDEOWY I ZESTAWIENIE APARATÓW	
data:		format rys.	nr strony
V.2015 r.		A 2	1:100