

UWAGI:

1. Zwód poziome wykonać prętem DFe/Zn ⌀8mm z zastosowaniem osprzętu do naprężeń.
2. Złącze kontrolne, przewód odprowadzający Fe/Zn 30x4 do 0,3 m. wysokości 1,5m, chronić kątownikiem 40x40x5.
3. Do instalacji odgromowej przyłączyć wentylatory dachowe, kominki wentylacyjne i drabinki.
4. Połączenia z konstrukcją wykonać przed ułożeniem zewnętrznej warstwy ociepleniowej budynek.
5. Przewody odprowadzające łączyć ze zbrojeniem budynku i uziomem otokowym lub fundamentowym, wykonanym bednarką FeZn 30x4 mm, ułożonym na dnie wykopów.
6. Przewody odprowadzające wykonać należy drutem DFe/Zn ⌀8 mm.

OZNACZENIA

- Zwody poziome wykonene drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn ⌀8
- Połączenie śrubowe, nr kat. 377 100, prod. DEHN lub spawane
- Uziom otokowy budynku wykonany bednarką FeZn 30x4 mm
- Złącze pobiercze
- Zwody pionowe wykonane drutem stalowymocynkowanym Fe/Zn ⌀8 na wys. 0,3 m.

UKŁAD SIECI TN–S

OCHRONA OD PORAŻEŃ – WYŁĄCZENIE SZYBKIE WYŁĄCZNIKI OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE

Temat:	Rozbudowa szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca m.in. budowę sali gimnastycznej z łącznikiem i rozbudowę wejścia do budynku szkoły		
Inwestor:	Gmina Iłów, ul. Płocka 2, 96-520 Iłów		
Opracował:	inż. Jakub Kuźmiński 24/98 Sk-ce		
Projektant:	inż. Jakub Kuźmiński 24/98 Sk-ce		
Branża:	Elektryczna		
Lokalizacja:	Brzozów Stary, gm. Iłów ne ewid. dz. 233/5		
Nazwa rysunku: E–5	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ RZUT DACHU – SKALA 1:100		
data:	format rys.	skala rys.	nr strony
V.2015 r.	A 2	1:100	.....