



PRZEKRÓJ A-A

warstwa zaprawy cement. 3cm
2x papa na Bitizolu
gładź wyrównawcza -spadek

W P R Z Y P A D K U G R U N T Ó W N A W O D N I Ń Y C H
STUDZIENKE OBŁOŻYĆ GLINĄ

STARGOSTWO POWIATOWE
W SOCHACZEWIE



Lp	Wyszczególnienie	Materiał	Ilość	Nr katalogu lub normy
1	Wodomierz skrzydełkowy Ø20mm montowany w konsoli wraz z zaworem antyskażeniowym dn 32mm	kpl	1	PN-76/M-54906
2	Kręgi K- 120/50	żelbet	4	KB1-38.4.3.(7)72
3	Płyta pokrywowa 144/60	żelbet	1	KB1-38.4.3.(7)72
4	Stopnie żłazowe	żeliwo		PN-64/H-74086
5	Właz kanałowy – typ lekki	żeliwo	1	PN-64/H-74056
6	Przejście rurociągu przez ścianę dn32mm	PU	2	

Miejscowość : Uderz, Obory, Arlechowek			
Nazwa rysunku : Studzienka wodomierzowa z kregów betonowych 1200mm		Usługi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymański 09-400 Płock ul.Rembieńskiego 1/78 tel.(24) 367-59-39	
Temat :	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Uderz, Obory, Arlechowek, gm.166		Nr.rys. 7
Branża :	Sanitarna mgr inż. Marianna Danuta		
Projektant :	Nazwisko i Imię : mgr inż. D.Janiszevska	Podpis mgr inż. D.Janiszevska nr.upr.111/89	Data wykonania: 03.2012
	nr.upr.111/89		
Opracował :	inż.P.Szymański	USŁUGI INWESTYCYJNE I PROJEKTOWE	

09-400 Poczta ul. Pombierz 1/7
NIP 794-111-103-1438
Tel. (024) 30-12-22