



GMINA IŁÓW

ul. Płocka 2, 96-520 Iłów
pow. sochaczewski, woj. mazowieckie
NIP 837-169-24-27, REGON 611015661

Iłów, 17.04.2025 r.

PF.041.4.1.2025

-WYKONAWCY-

Wyjaśnienie nr 4
treści Zapytania Ofertowego nr. PF.041.4.1.2025
o udzielenie zamówienia na realizację zadania
pn. „Podniesienie standardu oświetlenia wewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie”

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 17.04.2025 r., o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający wymaga oprawy - panelu 60x60cm i 120x30cm montowanych natynkowo czy wpuszczanych w sufit?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga oprawy panelu 60x60cm i 120x30 cm montowanych natynkowo.

2. Prosimy o podanie orientacyjnych wymiarów plafonów 30W.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby plafony 30W były okrągłe o średnicy w przedziale 25-35 cm.

Z up. WÓJTA GMINY IŁÓW
SEKRETARZ GMINY

Katarzyna Michalska